

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «ПОЛЯНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА»
 ИНН 7616005048 КПП 761601001
 ОГРН 1027601070298
 ОКПО 21718718
 152250, Ярославская область,
 Гаврилов - Ямский район,
 д. Поляна, ул. Клубная, д.10
 тел.8(48534)3-61-96
 от «16» марта 2021г.

В территориальный отдел
 Управления надзорной деятельности
 ОНДиПР по Ростовскому, Борисоглебскому
 и по Гаврилов-Ямскому районам
 Ярославской области

Отчёт об устранении причин и условий способствовавших совершению
 административного правонарушения

Во исполнение постановления №26 от 02.03.2021 сообщаем, что выявленные в ходе проведения плановой документальной и выездной проверки нарушения будут приведены в соответствие на основании постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020года №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

№п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Проведённые мероприятия по устранению нарушений
1.	Порошковые огнетушители ОП-5 расположенные в помещении №30 (по плану БТИ) не имеют порядковых номеров; (Правила противопожарного режима в РФ,п.407)	Огнетушители заменены на новые и пронумерованы.
2.	Порошковые огнетушители ОП-5 расположенные в помещении №52 (по плану БТИ) не имеют порядковых номеров; (Правила противопожарного режима в РФ,п.407)	Огнетушители заменены на новые и пронумерованы
3.	Эвакуационный выход в помещении №8 (по плану БТИ) запирается на ключ; (Правила противопожарного режима в РФ,п.26)	Эвакуационный выход в помещении №8 запирается на задвижку.
4.	План эвакуации при пожаре, в общем коридоре на первом этаже(помещение №14 по плану БТИ) неверно сориентирован на местности по	План эвакуации при пожаре, в общем коридоре на первом этаже сориентирован

	отношению к месту его нахождения,ГОСТ Р 12.2.143-2009,п.4.5.2	правильно(перевешен на противоположную сторону)
5.	<p>В помещении №7(по плану БТИ) руководитель организации не обеспечил категорирования по взрывоопасной и пожарной безопасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ» Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывоопасной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте</p> <p>(Правила противопожарного режима в РФ,п.12)</p>	Сделана заявка на расчёт категории помещения по взрывоопасной и пожарной опасности в ГБУ «Пожарно-спасательная служба» ЯО
6.	<p>В помещении №26(по плану БТИ) руководитель организации не обеспечил категорирования по взрывоопасной и пожарной безопасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ» Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывоопасной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте</p> <p>(Правила противопожарного режима в РФ,п.12)</p>	Сделана заявка на расчёт категории помещения по взрывоопасной и пожарной опасности в ГБУ «Пожарно-спасательная служба» ЯО
7.	<p>В помещении №25(по плану БТИ) руководитель организации не обеспечил категорирования по взрывоопасной и пожарной безопасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ» Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывоопасной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной</p>	Сделана заявка на расчёт категории помещения по взрывоопасной и пожарной опасности в ГБУ «Пожарно-спасательная служба» ЯО

	<p>стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте</p> <p>(Правила противопожарного режима в РФ, п.12)</p>	
8.	<p>Руководитель организации не обеспечил указателями на фасаде здания до противопожарных источников с четко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения.</p> <p>(Правила противопожарного режима в РФ, п.12)</p>	<p>Указатели на фасад здания будут приобретены и установлены до 01.05.2021</p>
9.	<p>В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты не занесена информация о работах проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности</p> <p>(Правила противопожарного режима в РФ, п.54)</p>	<p>Заведён новый журнал для занесения информации о работах проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности.</p>
10.	<p>В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты не ведётся учёт наличия, периодичности осмотра и сроки перезарядки огнетушителей.</p> <p>(Правила противопожарного режима в РФ, п.60)</p>	<p>С 2021 года в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты будет вестись учёт наличия, периодичности осмотра и сроки перезарядки огнетушителей.</p>

Директор школы  Холопова Н.Н.

